

金古567-0
T2-35

グランテラス高崎金古 1期・2期様 (第一案)

道路側より直接引込線設置できない
受点位置の場合はお客様施設柱
のご検討が必要となります。

どちらかの区画へ電柱・支線を
設置させていただきたいと存じます

既設電柱と分譲区画との
位置関係が不明確です。
縮尺合っておりません。
イメージ図としてご覧ください。

引込線の地上高5.0m
以上確保が必要です
受点高さ5.0m以下
の場合お客様施設柱の
ご検討が必要となります。

引込線の地上高5.0m
以上確保が必要です
受点高さ5.0m以下
の場合お客様施設柱の
ご検討が必要となります。


受点高さ5.0m以下
の場合お客様施設柱の
ご検討が必要となります。
引込線の地上高5.0m
以上確保が必要です

上空通過

上空通過

- *電柱・・・●
- *支線・・・→
- *電線・・・—
- *引込線・・・〰
- *お客様施設柱・・・△

縮尺：1/500



金古392-0
箱15-50

金古509-0
箱14-50

金古534-0
T2-35
電柱移設
OK

金古422-0
T2-35

金古421-0
T2-35

諏訪042-0
箱14-50

提供図面は受領者の責任において管理をして下さい。
また、使用目的が完了した時点で、速やかに細断処置
などを施し処分して下さい。
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止
東京電力パワーグリッド株式会社

工事番号	1011	設計番号	2AJ0100A
住所	*****		
氏名	*****		
電柱標識	2106-5350		
マップNo	1041191	縮尺	1/500
設計年月日			
落成	GM	メンバー	
設計	GM	メンバー	