



① 10k x 3戸
② 20A x 3戸 (想定)

現状変圧器等の
増強は不要ありません。
今後、増強になる場合も
ありますので、供給の本申込は
早めの申込願います。

2023510X6604D202310191442マイカリ
秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力パワーグリッド株式会社

2023510X6604D202310191442マイカリ

| | | | |
|------|---------|------|-----------|
| 図面番号 | 1042100 | 電柱標識 | 2106-4830 |
| 住所 | ***** | | |
| 縮尺 | 1/500 | | |

- ①, ② 区画においては、建物受
※ 道路横断となるため、受点は5.5m以上のと=3に施工願います。
- ③ 区画において、1号柱受
※ 引込線直長が長くなるため、1号柱に傾斜対策（支線または根固め）願います。