

求積表

地番 1 2012-1 (前)				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn · (Yn+1-Yn-1)
177	46096.516	-75122.431	9.604	442710.939664
KK71	46127.859	-75121.023	3.059	141105.120881
YM16	46160.992	-75119.372	-3.602	-166271.893184
YM31	46159.888	-75124.625	-17.182	-793119.195616
YM13	46158.578	-75136.554	-17.297	-798404.923666
YM11	46158.518	-75141.922	-5.490	-253410.263820
KK89	46131.068	-75142.044	4.555	210127.014740
179	46095.801	-75137.367	11.417	526275.760017
178	46096.820	-75130.627	14.936	688502.103520
合計				-2485.337664
合計面積				1242.6688320
地積				1242.66

地番 2 2012-10 (前)				
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn · (Yn+1-Yn-1)
176	46096.513	-75122.351	-2.263	-104316.408919
177	46096.516	-75122.431	1.328	61216.173248
KK71	46127.859	-75121.023	4.147	191292.231273
KK70	46127.486	-75118.284	0.855	39439.000530
P1	46113.140	-75120.168	-4.067	-187542.140380
合計				88.855752
合計面積				44.4278760
地積				44.42

総合計面積	1287.0967080	m ²
-------	--------------	----------------

地番	面積
1 2012-1 (前)	1242.6688320 m ²
2 2012-10 (前)	44.4278760 m ²

契約 (想定)
 本設: 50A (ガス併用) × 4戸
 仮設 (工事用電気): 20A × 4戸

電線類の増強は不要です。

※引込ルートは想定です。

工事車両進入不可
 ※供給工事時
 足端設置します。

※建物西側境界に
 寄らないよう注意願います。

※土地販売時留意事項に
 記載・説明願います。
 諏訪789-0

赤道?
 隣家の場合は
 上空交渉: 要

隣家(3号地)の引込が
 地を打散地上空を通過する
 可能性あり。
 ※土地販売時留意事項に
 記載・説明願います。

4号地
 受点5m以上確保: 要
 ※建物平屋の場合は13柱検討: 要

電圧降下 (大)

地を打散隣家引込線が上空越境する可能性あり。
 ※土地販売時留意事項に記載・説明願います。

